



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»



СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.ПБ00232

№ ПБ219357

Срок действия с 14.08.2023 г. по 13.08.2028 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»
Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7, корпус АБК, офис 35;
ОГРН: 1027402320494;
телефон: +7 (351) 259-48-69; адрес электронной почты: referent@profnasteel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила»
Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7, корпус АБК, офис 35;
ОГРН: 1027402320494;
телефон: +7 (351) 259-48-69; адрес электронной почты: referent@profnasteel.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ».

Место нахождения: 121353, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Можайский, ш. Сколковское, д. 32 к. 3, пом. 1/4.

Телефон: +7 (495)108-38-86, адрес электронной почты: info@mfcc.ru.

Свидетельство о подтверждении компетенции: № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкции из панелей металлических трёхслойных стеновых с минераловатным утеплителем (плотностью 90-120 кг/м³, толщина панелей от 50 до 300 мм), выпускаемые по ТУ 24.33.30-011-01217836-2018.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94.

Для панелей толщиной 50мм – EI30; 60мм – EI60; 80-100мм – EI90; 120мм – EI150; 150-300мм – EI180;

Класс пожарной опасности по K0(45) по ГОСТ 30403-2012

ОКПД 2: 24.33.30

ТН ВЭД:7308 9051 00

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколов испытаний №№ 2887/0823, 2888/0823, 2889/0823, 2890/0823, 2891/0823 от «14» августа 2023 г., выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр качества» (свидетельство о подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВК0, действительно до 31.12.2023 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 24.33.30-011-01217836-2018, сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015 № РОСС RU.OC18.K00025, выданный органом по сертификации систем менеджмента качества «ПРОНАП-ТЕХНО» регистрационный № РОСС RU.32213.04ПРТ0

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый