



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВК0**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.ПБ00315**

Срок действия с 22.04.2024 г. по 21.04.2029 г.

№ ПБ219472

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема»
Адрес: 443048, Самарская область, г. Самара, п Красная Глинка, Красноглинское ш., д. 20, пом. 1;
ОГРН: 1176313036712; телефон: +7 (846) 206-04-12; E-mail: sale@elshield.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема»
Адрес: 443048, Самарская область, г. Самара, п Красная Глинка, Красноглинское ш., д. 20, пом. 1;
ОГРН: 1176313036712; телефон: +7 (846) 206-04-12; E-mail: sale@elshield.com

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью «Многофункциональный Центр Сертификации».
Место нахождения: 121614, город Москва, ул Крылатские Холмы, д. 32 к. 2, помещ. 4/1
Телефон: +7(495) 151-31-64, Адрес электронной почты: info@mfcc.ru.
Свидетельство о подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВК0

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Конструкция из панелей трехслойных кровельных со стальными облицовками и
утеплителем из пенополиизоцианурата, плотностью не менее 40 кг/м³, общей
толщиной от 50 мм до 200 мм, изготовленных по ТУ 24.33.30-004-15459388-2020
(взамен ТУ 5284-160-15459388-2017)
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

Предел огнестойкости фрагментов конструкции из кровельных панелей по ГОСТ
30247.0-94, ГОСТ 30247.1- 94: REI 15 для панелей толщиной от 50 мм до 60 мм (при
равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м², шаг несущих элементов 1500 мм);
REI 30 для панелей толщиной от 80 мм до 200 мм (при равномерно распределенной
нагрузке 180 кг/м², шаг несущих элементов 2000 мм).
Класс пожарной опасности К1(15) по ГОСТ 30403-2012.

ОКПД 2: 24.33.30

ТН ВЭД: 7308905100

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколов испытаний №№ 4434/0424, 4435/0424 от «22» апреля
2024 г., выданных Испытательной лабораторией Общества с
ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр качества»
(свидетельство о подтверждении компетенции РОСС
RU.Я2331.04ПВК0, действительно до 31.12.2024 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 24.33.30-004-15459388-2020 (взамен ТУ 5284-160-15459388-
2017), Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
9001-2015 № 001RU.Я2331.04ПВК0/10122 от 01.04.2022 г.,
выданный органом по сертификации ООО «МФЦС», свидетельство
о подтверждении компетенции № РОСС RU.Я2331.04ПВК0.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый