



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВКО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ПБ219360**

№ РОСС RU.Я2331.04ПВКО.ПБ00235

Срок действия с 25.08.2023 г. по 24.08.2028 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема»
Адрес: 443048, Самарская область, г. Самара, п Красная Глинка, Красноглинское ш., д. 20,
помещ. 1; ОГРН: 1176313036712;
телефон: +7 (846) 206-04-12; E-mail: sale@elshield.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема»
Адрес: 443048, Самарская область, г. Самара, п Красная Глинка, Красноглинское ш., д. 20,
помещ. 1; ОГРН: 1176313036712;
телефон: +7 (846) 206-04-12; E-mail: sale@elshield.com

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СЕРТИФИКАЦИИ».
Место нахождения: 121353, г. Москва, вн. тер, г. Муниципальный Округ Можайский, ш.
Сколковское, д. 32 к. 3, пом. IV, КОМ.16, оф. 14 А.
Телефон: +7 (495)108-38-86, адрес электронной почты: info@mfcc.ru.
Свидетельство о подтверждении компетенции: № РОСС RU.Я2331.04ПВКО

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Конструкция из панелей трёхслойных кровельных со стальными облицовками и
утеплителем из минеральной ваты типа ПТКМ, изготовленная по ТУ 24.33.30-002-
15459388-2020 (взамен ТУ 5284-132-15459388-2017), общей толщиной от 50 мм до 300
мм.
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94. для конструкций из
кровельных панелей, при равномерно распределённой нагрузке 240 кг/м² с шагом несущих
элементов 2000 мм толщиной от 50 мм до 80 мм – REI 45,
толщиной от 100 мм до 150 мм – REI 60, толщиной от 170 мм до 300мм – REI 90.
Класс пожарной опасности по КО(45) по ГОСТ 30403-2012

ОКПД 2: 24.33.30

ТН ВЭД: 7308 905100

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколов испытаний №№ 2934/0823, 2935/0823, 2936/0823 от
«25» августа 2023 г., выданных Испытательной лабораторией
Общества с ограниченной ответственностью
«Многопрофильный центр качества» (свидетельство о
подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВКО,
действительно до 31.12.2023 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 24.33.30-002-15459388-2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый